



A metszet

C metszet



B-B metszet




Megjegyzések:

1. A "H" változó minimális és maximális értékei a 160 mm magas fedlapkeret esetére vonatkoznak.
2. A fedlap utólagos szintbehelyezése során legfeljebb 100 mm magas felbetonozás készíthető.
3. Bukási mélység D/2, max. 200 mm.
4. 50% csatorna lejtés felett kopásálló fenékburkolat készítenendő.

A kivitelezéssel kapcsolatos baleset-, környezet- és egészségvédelmi intézkedéseket az építkezés idejére, az érvényes előírásoknak megfelelően a Kivitelező vállalatnak kell megtennie!

Készül: 13 db



COMPLANEX
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Alapítva: 1990

1123 BUDAPEST,
Kékgolyó u. 2/A.
Tel.: 355-1463
Fax: 225-1292

MEGBÍZÓ:	Székesfehérvár MJV. Önkormányzata		MUNKASZÁM:	13-14	FŐTERVEZŐ:
TÁRGY:	GÖDÖLLŐ, Lumniczer u. - Petőfi tér vízelvezetése Kiviteli terv		RAJZSZÁM:	2-25V	FELELŐS TERVEZŐ:
RAJZ:	Tisztítóakna terve 1,27-2,07 m mélységre KG-PVC csőhöz		MÉRETARÁNY:	1:25	Boross László MMK: 01-0769 / VZ-T, KÉ-T SZERKESZTŐ
			DÁTUM:	2016. 07.	Bné Zsinór Györgyi RAJZOLÓ: ELLENŐR: