



DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

TANDEM Mérnökiroda Kft.
1300 Budapest, Pf. 4

Kelt: 2015. 07. 01.
Ikt.sz.: DMRV/10101- / 2015/SZO
Ügyintéző: Körmendy Zoltán

Melléklet:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

TÁRGY: Gödöllő, Dózsa György út menti(Szociális otthon-Körösfői K. Aladár u. közötti szakasz a 0+345,50-1+361,51 kmsz között) gyalog- és kerékpárt útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terv közműegyeztetése.

Tisztelt Megrendelő!

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli tervet megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük. A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemetetésében lévő ivóvíz, és szennyvíz közműve érintett.

Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámlázzuk.

A szükséges szakfelügyelet ivóvíz, és vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgálat@dmrvzrt.hu, e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre a 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.-ra. Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.-es menüpontja általi jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.

A kivitelezés során a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásaiknak megfelelően kell elvégezni, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérim és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét. A közműkeresztezéseknek védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell, készüljenek.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerint tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb..).

Anennyiben a most épült létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalait az előírás szerinti védőtávolság hiányá, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épült létesítmény üzemetetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytörésekknél, párhuzamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli örzésről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!

DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáérhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében** **anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámlázzuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárolag óvatos kézi földmunka végezhető, a kereszzezetékeink közművezetésekkel kézi erős megkutatása szükséges!

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel, gödöllői műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs

Az ügyfélfogadási idő vége előtt minimum 20 percel korábban kell érkezni, hogy az ügyintézéshez szükséges sorszámost ki tudjuk adni.

Tel: +36-28-520-794

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Tisztelettel:

DMRV DUNA MÉNTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTOUJTSÉGI MŰKÖDÉSI RISZKAVÉTELYELHASZNÁLÓ
2600 Vác, Kossuth Zoltán utca 3.
4.

Körmendy Zoltán
műszaki főelőadó

Pálmai Gábor
szolgáltatási/osztályvezető

Kapja:

Címzett
Irottár
VGU (ELO-n)
CGU (ELO-n)

