

08.07.2015

TIGÁZ-DSO



TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségi Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdo.hu
2100 Gödöllő Kenyérgárdi u. 2.
Telefon: +36 28 521-437 Fax: +3628 410-725
Iktatászám: 388/1/ 1361- 7145/2015.
Ügyintéző: Gál László

TANDEM Mérnökiroda Kft.
Budapest
Pf.:4
1300

Tárgy: Közműnyilatkozat, Gödöllő, Dózsa Gy. út menti(Haraszti út - Szoc.otthon, valamint a Kőrös föl u. - Szabadság tér között gyalog- és kerékpárút és forgtechnikai engedélyezése
sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljáráschoz.

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1988. (XII.19.) Korm.** rendelet **19/A és 19/B. §-a** alapján az MSZ 7487/2 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásához az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a **Gödöllő, Dózsa Gy. út menti(Haraszti út - Szoc.otthon, valamint a Kőrös föl u. - Szabadság tér között gyalog- és kerékpárút és forgtechnikai engedélyezése** ingatlan(ok) előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel**.
A benyújtott tervdokumentáció feltüntetett gázelosztó vezeték nyomvonala nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonálat és biztonsági övezetét:
érinti
az alábbiak szerint:

A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez alábbi feltételek betartása mellett járunk hozzá:
Gépi földmunkák a keresztesett gázelosztó vezeték feltárasához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számitott 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet, beleértve a fűrás tevékenységet is.



Nyilvántartási szám:
HU-MST-103/1008/16/1/160/1-1



Nyilvántartási szám:
HU-MST-103/1008/16/1/160/1-1



21002000/003638-001/2015



Nyilvántartási szám:
HU-MST-103/1008/16/1/160/1-1

0801_01_DF_C_2013_FN-07

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493
Cégbirodás: Debreceni Törvényszék
Helyi Törvényszék: 10/01/14

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a kereszterezett létesítési nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm.rendelet 19/B. § (6)bekedés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a kereszterezett létesítmény feltárásról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Gödöllői Területi üzemeltetési egység illetékesség szerinti üzeménél (Gödöllői Üzem: 2101 Gödöllő Pf:397/1, FAX:28/430-886, Szentendrei Üzem: 2000 Szentendre Pf:334, FAX:26/310-582) írásban kell megrendelni.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fentí illétekéres üzemiünk engedmények birtokában szabád eltakarni, a vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázleosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázleosztó vezeték nyomvonal felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődészerűen közelkednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázleosztó vezeték védelmére ideiglenes védelemet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetéket megsérítették, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavarai bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatabavétele, üzembe helyezése csak társasságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, a számlát a megadott postai címre megküldjük az Ön részére.

Dátum 2015.09.16.

TIGÁZ-DSO Kft.

Földgázszolgáltatás
Területi üzemeltetési egység Gödöllő
2100 Gödöllő Kenyérigári u.3.


TIGÁZ-DSO KFT.
Pintér Attila Péter
Műszaki Csoportvezető